

QUESITI DEL 08 GIUGNO 2021

D: LOTTO 2. E' richiesto: "Esecuzione nell'ultimo triennio, per committenti pubblici o privati, di "forniture analoghe", intese come *fornitura di arredi professionali per sale di controllo*. In qualità di azienda produttrice di arredi in legno e metallo operante nel settore per l'ufficio, si chiede gentile conferma che l'oggetto della propria attività sia confacente al requisito richiesto.

R: Il requisito richiesto è riferito a forniture eseguite, e non all'oggetto dell'attività dell'operatore economico.

R: LOTTO 2. E' richiesto: "Tutti i materiali combustibili devono essere in classe non superiore a 2 di reazione al fuoco, di cui al D.M. 26/06/1984 e s.m.i. e delle relative norme UNI EN, ed essere corredati, ove previsto, di apposita omologazione". Si chiede gentile conferma che, ad eccezione delle sedute operative imbottite ove è prevista l'omologazione in classe 1 IM, per gli arredi restanti la conformità alla classe 2 di reazione al fuoco, sia da comprovare mediante rapporto di prova rilasciato da Laboratorio secondo la UNI 9177, attestante la classe di reazione al fuoco sui materiali (nello specifico sul pannello melaminico).

R: Si conferma.

D: LOTTO 2. E' richiesta la conformità ai CAM. Si chiede gentile conferma che la conformità al paragrafo 3.2.10 "requisiti del prodotto finale" possa essere comprovata su prodotti simili. In particolare, sulla scrivania, prevista nelle dimensioni cm 180x90x75h (tolleranza + o -5%), si chiede la possibilità di presentare rapporti di prova su una scrivania da 180x80x74h (la profondità 80 è uno "standard" del settore, contrariamente alla 90).

R: Si conferma.

D: LOTTO 2. Si chiede di precisare se nell'offerta economica debbano essere indicati i costi della manodopera e della sicurezza dell'operatore economico.

R: Sì come da modulo per l'offerta economica per il lotto 2, rimandato in data di oggi 10 giugno 2021 via pec o email.

D: LOTTO 2. Onde evitare eventuali possibili interpretazioni diverse da quanto richiesto in Capitolato ed in considerazione della specifica indicazione tale per cui "Tutti i requisiti specificati sono obbligatori e sono quelli minimi da rispettare...", si chiede di chiarire e dettagliare, in italiano, le "Technical Specifications" di tutti gli elementi comprendenti la fornitura di cui al LOTTO 2 (item nr. 8/9/10/11/12/13/14).

R: Di seguito la tabella tradotta in italiano

Art. N.	Prodotto	Quantità	Specifiche tecniche
12	Scrivania professionale / Console	8	Misure (larghezza console approssimativa per un operatore: 1800 x 900 x 750H mm) – Le misure definitive saranno specificate dopo la progettazione preliminare

Art. N.	Prodotto	Quantità	Specifiche tecniche
			Spessore piano di lavoro: circa 20-30mm
			Workstation (postazione di lavoro) regolabile in altezza
			Progettata per eseguire attività di controllo in ambienti critici 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e in altri ambienti professionali
			Richieste massima ergonomia e durata
			Pannelli di estremità dritti
			Porta PC posteriore estraibile
			Unità girevole Data/Power da incasso su piano di lavoro
			Moni-trak per regolazione laterale schermi
			Due file gestione cavi all'interno dello spazio cavo della console.
			Sistema di pannelli rimovibili per l'accesso allo spazio cavo.
			<p>Cassettiere comprese, circa 3-4 cassetti ciascuna</p> <p>La cassettera offerta dovrà appartenere alla stessa linea di prodotto della scrivania operativa.</p>
			<p>Materiali opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Top in HPL + barre in alluminio • Script in legno lamellare con rivestimento in gomma sul perimetro.
			<p>Per la profondità e la larghezza dei piani di lavoro è consentita una tolleranza di ± 5 cm, per l'altezza dei piani da terra è consentita una tolleranza pari a ± 2 cm Per lo spessore del piano di lavoro è consentito una tolleranza di $\pm 0,5$ cm</p> <p>Riferimento norma UNI EN527-1.</p>

Art. N.	Prodotto	Quantità	Specifiche tecniche
13	Soluzione di montaggio schermo per console	8	<p>Opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supporti e aste per monitor completamente snodabili, per monitor 2x 27" • Supporto da tavolo per doppio monitor • Braccio riconfigurabile per monitor singolo con asta da 14" e supporto, in grado di reggere fino a 25 lbs • Braccio riconfigurabile per monitor singolo per monitor 2x 27" • Porta CPU su piede • Sportello privacy posteriore, controllato, incernierato e removibile • Soluzione per 2 schermi 27" su braccio Supporto Wirail, (1 x supporto doppio braccio).
14	Elettrificazione console	8	<ul style="list-style-type: none"> • Guida DIN e morsettiera elettrica • Gruppo prese completo (1 heat code + 6 prese universali 16A), montaggio all'interno del modulo base (per alimentazione), Pdu Power Dispenser 8 Ingressi (uno ogni 8 gruppi EXIT45°PLUS: Presa a scomparsa in alto (2 prese Shuko + 2 RJ45 + 2 USB ricarica) - Prese personalizzabili su richiesta) • Connessione • Cablaggio interno
15	Sedia ergonomica per postazione di lavoro	8	<ul style="list-style-type: none"> • Regolabile in altezza • Finitura in tessuto a rete • Poggiatesta • garanzia biennale per l'utilizzo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 <p>Dimensioni e tolleranze dimensionali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia (UNI EN 1335-1, UNI EN 1335-2)</p>
16	Tavolo riunioni	1	<p>Adatto per 6 persone dimensioni: H73 x D120 [mm]</p> <p>Piano di lavoro con spessore di 3 cm realizzato in conglomerato ligneo, rivestito con melaminico antigraffio, antiriflesso e lavabile.</p> <p>Dotazione di piedini di livellamento regolabili per l'adeguamento alle pavimentazioni, di facile uso e posizionati in modo da evitare azionamenti accidentali.</p> <p>Per la profondità e la larghezza dei piani di lavoro è consentita una tolleranza di ± 5 cm., per l'altezza dei piani da terra è consentita una tolleranza pari a ± 2 cm. Per lo spessore del piano</p>

Art. N.	Prodotto	Quantità	Specifiche tecniche
			<p>di lavoro è consentito una tolleranza di $\pm 0,5$ cm.</p> <p>Norma di riferimento UNI EN527-1.</p>
17	Sedia smart (per tavolo riunioni)	6	<p>Posizione operativa standard</p> <p>La sedia fornita deve avere un design in linea con quello delle sedie ergonomiche.</p>
19	Armadi	3	<p>Armadi grandi a doppia anta</p> <p>Dimensioni: circa 900 x 470 x 2100 mm</p> <p>Struttura in truciolato nero,</p> <p>almeno 5 ripiani interni per ogni armadio.</p> <p>Per le dimensioni dell'armadio è consentita una tolleranza di ± 5 cm.</p> <p>L'armadio offerto dovrà appartenere alla stessa linea di prodotto della scrivania operativa.</p>
20	Divano	1	3 posti
21	Sedie Zona Relax	3	<p>Sedie rilassanti</p> <p>Sedia fissa senza braccioli, su quattro gambe, impilabile, con telaio in tubolare metallico, di spessore minimo 1,5 mm, verniciato con polveri epossidiche.</p> <p>Dimensioni e tolleranze dimensionali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.</p> <p>Norma di riferimento UNI EN 13761.</p>
22	Tavoli Zona Relax	1	<p>Dimensioni: circa 70cm</p> <p>Norma di riferimento UNI EN527-1.</p>

QUESTIONS of 08 JUNE 2021

Q: LOT 2. It is required: "Execution in the last three years, for public or private clients, of" similar supplies ", intended as the supply of professional furniture for control rooms. As a manufacturer of wood and metal furniture operating in the office sector, we kindly ask you to confirm that the object of your business is suitable for the required requirement.

A: The required requirement refers to supplies has been carried out, and not to the object of the economic operator's activity.

Q: LOT 2. It is required: "All combustible materials must be in fire reaction class not exceeding 2, as per Ministerial Decree 06/26/1984 and subsequent amendments and the related UNI EN standards, and be accompanied, where required, with appropriate approval ". We kindly ask you to confirm that, with the exception of the upholstered operating chairs where approval in class 1 IM is required, compliance with fire reaction class 2 for the remaining furnishings must be verified by means of a test report issued by the Laboratory according to UNI. 9177, certifying the fire reaction class on the materials (specifically on the melamine panel).

A: It is confirmed.

Q: LOT 2. Compliance with CAM is required. We kindly ask you to confirm that compliance with paragraph 3.2.10 "requirements of the final product" can be proven on similar products. In particular, on the desk, provided in the dimensions 180x90x75h cm (tolerance + or -5%), the possibility is requested to present test reports on a 180x80x74h desk (depth 80 is a "standard" in the sector, contrary to 90) .

A: It is confirmed.

Q: LOT 2. Please specify whether the costs of labor and safety of the economic operator must be indicated in the economic offer.

A: Yes, as per the form for the economic offer for lot 2, that was sent today 10 June 2021 by e-mail.